



GMINA SZLICHTYNGOWA
ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
TEL. 65 54 92 327, FAX 65 54 92 34, umig@szlichtyngowa.pl

Szlichtyngowa, 10.06.2021 r.

RliPP.271.2.5.2021.TW

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: zapytania ofertowego nr RliPP.271.2.5.2021.TW z dnia 27.05.2021 r. na realizację zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw i budowa ogrodzenia w m. Kowalewo, gm. Szlichtyngowa”.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.06.2021 r. Gmina Szlichtyngowa wyjaśnia:

Pytanie nr 1.

Czy zamawiający dopuści zestaw zabawowy wykonany z drewna klejonego, impregnowanego.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie ww. określonego rodzaju drewna.

Pytanie nr 2.

Zarówno w projekcie jak i w zapytaniu ofertowym jest uwzględniona nawierzchnia bezpieczna z mat 50 x 50 o gr. 2,5 cm, co odpowiada wysokości swobodnego upadku 1 m, jednak urządzenia wskazują na konieczność zastosowania nawierzchni o parametrach min. 4,0 cm (wysokość swobodnego upadku do 1,3 m). Bardzo proszę o informację, czy należy skorygować grubość nawierzchni.

Odpowiedź:

Zarówno w projekcie, jak i zapytaniu ofertowym Zamawiający określił minimalne wymagania. W związku z powyższym dopuszcza nawierzchnie bezpieczną o grubości większej niż 2,5 cm.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
mgr inż. Jolanta Wielgus

Osoba do kontaktu: Tatiana Wasielewska, tel. 65 549 24 31, email: tatiana.wasielewska@szlichtyngowa.pl