

**ZAŁĄCZNIK NR 1. ZESTAWIENIE OZNACZEŃ ARMATURY I URZĄDZEŃ KOTŁOWNI**

POZ	NAZWA ARMATURY I URZĄDZEŃ	SYMBOL KATALOG	ILOŚĆ (SZT./KPL)	PRODUCENT DYSTRYBUTOR	UWAGI NR KATALOGOWY
1.	Kocioł c,o, kondensacyjny, gazowy wiszący 100 kW	eco TEC plus Vu 1006/5-5	1	Vaillant	0010010776
2.	System powietrzno-spalinowy dla kotłów eco TEC Vu	C53	1	Vaillant	
3.	Pompa kotłowa		1	Vaillant	0020106070
4.	Sprzęgło hydrauliczne	WH95	1	Vaillant	306721
5.	Neutralizator kondensatu		1	Vaillant	009730
6.	Naczynie wzbiórcze przeponowe Reflex typ 200N	200 N	1	REFLEX	
7.	Rozdzielacz dla 3 obiegów grzewczych, przepływ 12 m <sup>3</sup> /h, moc do 280 kW	MGV 50	1	MEIBES - Leszno	66457.1
8.	Grupa pompowa V-MK z mieszaczem, DN 25 z pompą Magna 3 25-80 Siłownik do grupy pompowej V-MK	V-MK DN25	1	MEIBES	66833 EA+ MAGNA 3 32-80 66341
9.	Grupa pompowa V-MK z mieszaczem, DN 25 z pompą Alpha 2 25-80 Siłownik do grupy pompowej V-MK	V-MK DN25	1	MEIBES	66833 EA+ Alpha2 25-80 66341
9.1	Grupa pompowa V-MK z mieszaczem, DN 32 z pompą Magna 3 32-80 Siłownik do grupy pompowej V-MK	V-MK DN32	1	MEIBES	66834 EA+ MAGNA 3 32-80 66341
10.	Zestaw połączeń z pompą kotłową		1	Vaillant	0020106060
11.	Zawór bezpieczeństwa dn 25, 4 bar		1		dostawa z kotłem
12.	Zawór odcinający dn 40 mm		6		
13.	Zawór zwrotny dn 40 mm		1		
14.	Filtr siatkowy dn 40 mm		1		
15.	Manometr		1		
16.	Zawór odcinający dn 25 mm		1		
17.	Zawór spustowy dn 15 mm		2		
18.	Odpowietrznik automatyczny pływakowy dn 15 mm		7		
19.	Zbiornik odpowietrzający nieprzepływowy typ A o poj. 2,5 dm <sup>3</sup>		2		
20.	Zbiornik odpowietrzający nieprzepływowy typ A o poj. 6,0 dm <sup>3</sup>		4		
21.	Zawór odcinający dn 15		11		
22.	Zawór zwrotny dn 15		1		
23.	Regulator modułowy, z zegarem programującym tygodniowym, sterujący 1 bezpośrednim obiegiem grzewczym, 2 obiegami grzewczymi ze zmieszaniem	calorMATIC 630/3	1	Vaillant	0020092437

**ZAŁĄCZNIK NR 1. ZESTAWIENIE OZNACZEŃ ARMATURY I URZĄDZEŃ KOTŁOWNI**

24.	Zdalne sterowanie z czujnikiem temperatury pokojowej, z wyświetlaczem, z zegarem programującym tygodniowym	VR 90/3	2	Vaillant	0020040080
25.	Czujnik temperatury zewnętrznej		1	Vaillant	
26.	Stacja uzdatniania Aquaset 500-N	Aquaset 500-N	1	Viessmann	

**INSTALACJA I DETEKcja GAZU PŁYNNEGO**

G-1	Przelotowy zawór klapowy MAG-3 dn 40 mm	MAG-3 ZBK-40	1	GAZEX	
G-2	Detektor gazu	DEX-15/N	1	GAZEX	montować 30 cm nad posadzką
G-3	Centralka sterująca – Dwuprogowy Moduł Alarmowy	MD-2.Z	1	GAZEX	
G-4	Sygnalizator optyczno-akustyczny	SL-21	1	GAZEX	
G-5	Zasilacz dla systemu z awaryjnym podtrzymaniem napięcia	PS-3	1	GAZEX	
G-6	Kurek gazowy mufowy dn 25 mm		1		
G-7	Filtr gazu mufowy dn 25 mm		1		
G-8	Reduktor drugiego stopnia typ BP 2303R		1	DRAGONGAZ	
G-9	Zawór gazowy – kurek główny dn 25		1		
G-10	Szafka gazowa 80x60x25 (pozioma) ŻÓŁTA		1		