



Szlichtyngowa, dnia 04.11.2025 r.

RO.5556.12.2025.SJan

*Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców:*

Dotyczy: Dotyczy zapytania ofertowego: **Dostawa agregatu prądotwórczego mobilnego z przyczepką w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” w obszarze 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”** – opublikowanego w zakładce zamówienia publiczne w dniu 21.10.2025 r. na stronie [bip.szlichtyngowa.pl](http://bip.szlichtyngowa.pl)

Zamawiający przesyła wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu:

**TREŚĆ ZAPYTAŃ Z DNIA 03.11.2025 r.:**

1. Czy Zamawiający może poprawić oczywistą pomyłkę, bo moc znamionowa (KW) 44, nie może być większa od mocy maksymalnej chwilowej (KW) 40?
2. Czy Zamawiający dopuści moc znamionową (KW) 36 i moc maksymalną chwilową (KW) 39,6?
3. Czy Zamawiający może wykreślić zapis dotyczący wbudowany zbiornik AdBlue? Nie każdy agregat prądotwórczy jest w to wyposażony, a jest to nieistotny parametr.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE Z DNIA 03.11.2025 r.:**

1. Zamawiający informuje, że w ofercie stwierdzono oczywistą omyłkę polegającą na zamianie wartości mocy znamionowej i mocy maksymalnej chwilowej.

Zamawiający podaje prawidłowe parametry:

- moc znamionowa: **40 kW**,
- moc maksymalna chwilowa: **44 kW**.

Poprawka nie powoduje istotnej zmiany treści oferty.

2. Zamawiający nie dopuszcza mocy znamionowej (KW) 36 i mocy maksymalnej chwilowej (KW) 39,6.


3. Zamawiający nie może wykreślić zapisu dotyczącego wbudowanego zbiornik AdBlue. Parametr istotny z punktu widzenia Zamawiającego.

Zamawiający przedłuża termin do składania ofert do dnia 06.11.2025 r. do godz. 15:30.

Zamawiający w Zapytaniu ofertowym nr RO.5556.12.2025.SJan z dnia 21.10.2025 r. w punkcie VII zmienia zapis:

Punkt VII otrzymuje nowe brzmienie: Ofertę cenową należy złożyć **w terminie do dnia 06.11.2025 r. , godz. 15:30** w siedzibie Zamawiającego : **Gmina Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa lub** - przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [umig@szlichtyngowa.pl](mailto:umig@szlichtyngowa.pl)

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
  
mgr inż. Jolanta Wielgus